



Commune : Ollon

N° parcelle : 2537

Objet : Aiglon Chalet Chantecler

Performance globale (→ joindre le calcul)

Valeur limite respectée : oui non

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié : oui non

Protections solaires

- Extérieures (Volets, stores)
- Intérieures
- Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

Refroidissement non
 oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

Catégorie d'ouvrage : I = habitat collectif	SRE : <u>1716</u> m ²	R	S	A	(R = radiateurs, convecteurs, aérochauffeurs) (S = chauffage au sol) (A = autre)
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____ m ²	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____ m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Total des surfaces : SRE : 1716 m² Altitude: 1238 m

Exigences

Agent énergétique pour le chauffage : Pellets

Performances globales : $Q_h < Q_{h,li}$
100.4 MJ/m² < 163.1 MJ/m²

Annexes

- Calcul de la SRE, enveloppe thermique Autre : _____
- Plans (1:100) avec désignation des éléments
- Justificatif thermique
- Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Signatures

Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise

Justificatif établi par :
Tecnoservice Engineering SA
Avenue Riond-Bosson 13 - 1110 Morges

Responsable, tél. :

Salomé Cuche, 021/671.88.38

Adresse mail :

vaud@tecnoservice.ch

Lieu, date, signature :

Morges, le 10.09.2024

A REMPLIR PAR LA COMMUNE
Le justificatif est certifié complet et correct